



AVIOTEC IP starlight 8000

FCS-8000-VFD-B



BOSCH

ru

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Содержание

1	Безопасность	4
1.1	Расшифровка сообщений безопасности	4
1.2	Правила техники безопасности	4
2	Введение	6
3	Необходимое оборудование для испытаний	7
3.1	Оборудование для испытаний с естественным задымлением	7
3.2	Оборудование для испытаний с видеоимитацией дыма и огня	7
4	Процедура испытаний	8
4.1	Обнаружение задымления (с использованием естественного задымления)	9
4.2	Обнаружение дыма (видео испытаний)	10
4.3	Обнаружение огня (видео испытаний)	11
4.4	Обнаружение дыма и огня (видео испытаний)	12
5	Отчет о вводе в эксплуатацию	13

1 Безопасность

Системы видеообнаружения пожара – это системы анализа видеоданных. Они сообщают о пожарах и предназначены дополнять системы пожарной сигнализации и охранников в центрах наблюдения.

Учитывая обстановку и среду, в которой работают системы видеообнаружения пожара, они функционируют в более сложных условиях, нежели традиционные системы пожарной сигнализации. Мы не можем гарантировать обнаружение пожара в любой обстановке. Таким образом, система видеообнаружения пожара должна рассматриваться как система, которая повышает вероятность раннего обнаружения пожара. Важно учесть, что у системы могут быть ложные срабатывания. Ее нельзя рассматривать как систему, которая обеспечивает обнаружение пожара во всех возможных ситуациях.

1.1 Расшифровка сообщений безопасности



Опасность!

Указывает на опасную ситуацию, которую если не избежать, ведет к серьезным травмам или смертельному исходу.



Предупреждение!

Указывает на опасную ситуацию, которую если не избежать, ведет к серьезным травмам или смертельному исходу.



Внимание!

Указывает на опасную ситуацию, которую если не избежать, может привести к травмам малой или средней тяжести.



Замечания!

Указывает на ситуацию, которую если не избежать, может привести к повреждению оборудования или среды, а также к потере данных.

1.2 Правила техники безопасности



Опасность!

Токсичный газ
Защитайте себя от токсичного газа. Пользуйтесь индивидуальными средствами защиты.



Опасность!

Токсичный газ
Старайтесь не вдыхать токсичные вещества или дым. Если инструкциями не предусмотрено иное, находитесь на безопасном расстоянии от зоны испытаний.



Предупреждение!

Опасность пожара
Используйте для испытаний только специально предназначенное оборудование.

**Предупреждение!**

Физический ущерб и повреждение имущества

Во избежание физического ущерба и повреждения имущества следуйте всем рекомендациям в информации по технике безопасности и документации для пользователей, включая документацию по оборудованию для испытаний и инструкции по безопасности.

2 Введение

Этот документ предназначен для пользователей с опытом проектирования и установки систем пожарной сигнализации, соответствующих стандарту EN 54, с дополнительными знаниями о пожарно-дымовых испытаниях. Документ содержит информацию о вводе в эксплуатацию системы видеообнаружения пожара с проведением пожарно-дымовых испытаний.

Пожарно-дымовые испытания могут проводиться с использованием реального дыма и огня или отображаемых на мониторе видеоимитаций дыма и огня. Настоятельно рекомендуется проверять систему обнаружения дыма с использованием естественного задымления, а систему обнаружения огня — с помощью видеоимитации. Пожарные испытания с использованием естественного огня опасны и требуют принятия значительных мер безопасности.

Авторские права

Производитель сохраняет все авторские права на документацию и не несет ответственности за повреждения и неисправности, связанные с неисполнением рекомендаций из данного документа.

3 Необходимое оборудование для испытаний

Для проведения испытаний вам потребуются следующие материалы (указано для одной камеры).

Количество единиц оборудования для испытаний зависит от количества проверяемых объектов. Скорректируйте количество в зависимости от реальных условий.

3.1 Оборудование для испытаний с естественным задымлением

	Характеристики
Дымовой картридж	Ок. 9 м ³ , 1 мин., белый (например, Vjörnaх Pure-AX 9, белый)
Источник воспламенения	Электровоспламенение: Vjörnaх Pure-AX 9 или стик-зажигалка
Контейнер дымового картриджа	Огнеупорный металлический контейнер, 10 л, высотой 30 см

3.2 Оборудование для испытаний с видеоимитацией дыма и огня

Используемый для проведения испытаний монитор или планшет должен соответствовать следующим минимальным требованиям:

	Характеристики
Разрешение	1600 x 900 пикселей
Яркость:	300 кд/м ²
Коэффициент контрастности	1000:1

При слишком ярком освещении рекомендуется использовать тент для монитора, чтобы устранить блики на экране и повысить качество отображения видео с испытаний.

4 Процедура испытаний

Подготовка места проведения испытаний

Убедитесь, что камера установлена должным образом. При проведении испытаний в рабочей системе необходимо переключить существующие системы пожарной сигнализации и детекторы в режим редактирования. То же самое касается систем пожарной сигнализации, в которых клиент, возможно, интегрировал камеру непосредственно в пожарную панель.

- Найдите подходящее место в зоне обнаружения камеры, которое вам хорошо видно.
- Удалите из зоны испытаний все воспламеняемые материалы.
- Убедитесь, что доступ к зоне испытаний имеет только авторизованный персонал.
- Необходимо надежно зафиксировать устройство воспроизведения и камеру, чтобы они не меняли положения во время испытаний.
- Если окружающий свет слишком яркий, пользуйтесь тентом для монитора.
- Убедитесь, что на экран не попадает рассеянный свет.
- Скорректируйте область обзора камеры так, чтобы она совпадала с экраном монитора. Только экран монитора должен быть хорошо виден. Измените настройки увеличения, уменьшения и объектива соответственно.

Настройки в меню камеры

Подробное описание доступно в руководстве по эксплуатации.

- Удалите все маски в настройках обнаружения.
- Активируйте настройки извещателя пламени и дыма и выберите соответствующие объекту масштаб и время проверки.
- Запустите мастер объектива и сфокусируйтесь на экране.
- Если видеоизображение с камеры мерцает, активируйте режим **Режим АРУ** с частотой 50 Гц или 60 Гц. Выберите вариант, обеспечивающий наименьшее мерцание.
- Наличие контуров на изображении с камеры может стать причиной взаимного искажения изображений из-за муарового эффекта. Муаровый рисунок является результатом наложения двух отображаемых на экране контуров. В этом случае скорректируйте настройки объектива так, чтобы муаровый эффект исчез.




Рисунок 4.1: Муаровый эффект, вызванный наложением двух контуров (пример)

После испытаний

- Перезапустите камеру (перезапустите хранилище автоматической маскировки)
- Снимите экран и снова наведите камеру на зону наблюдения
- Запустите мастер объектива и сфокусируйтесь на сцене.
- Выберите подходящий **Режим АРУ**.

4.1

Обнаружение задымления (с использованием естественного задымления)




Рисунок 4.2: Настройка испытаний (обнаружение задымления, реальный дым, создаваемый дымовыми картриджами)

1. Поместите огнеупорный металлический контейнер на твердую огнеупорную поверхность.
 2. Разместите два дымовых картриджа строго **вертикально** в металлическом контейнере.
 3. Воспламените дымовые картриджи с помощью стика-зажигалки или путем электровоспламенения дымового картриджа.
- ✓ Дымовой извещатель должен подать сигнал тревоги в течение 60 с.

Внесите результат в отчет о вводе в эксплуатацию.

4.2

Обнаружение дыма (видео испытаний)




Рисунок 4.3: Настройка испытаний (обнаружение дыма, видео испытаний)

1. Поместите устройство воспроизведения (монитор компьютера или планшетный ПК) в зону обнаружения перед камерой.
 2. Скорректируйте положение монитора относительно проверяемой камеры.
 3. Воспроизведите видео, чтобы проверить эффективность обнаружения дыма.
- ✓ Тревожное сообщение о задымленности должно появиться в течение заданного времени проверки задымления плюс 15 s. В подключенном видеоклиенте вокруг зоны задымления должен отобразиться прямоугольник.

Внесите результат в отчет о вводе в эксплуатацию.

4.3

Обнаружение огня (видео испытаний)




Рисунок 4.4: Настройка испытаний (обнаружение огня, видео испытаний)

1. Поместите устройство воспроизведения (монитор компьютера или планшетный ПК) в зону обнаружения перед камерой.
2. Скорректируйте положение монитора относительно проверяемой камеры.
3. Воспроизведите видео, чтобы проверить эффективность обнаружения огня.
- ✓ Тревожное сообщение о возгорании должно появиться в течение заданного времени проверки возгорания плюс 15 с. В подключенном видеоклиенте вокруг зоны возгорания должен отобразиться прямоугольник.

Внесите результат в отчет о вводе в эксплуатацию.

4.4 Обнаружение дыма и огня (видео испытаний)




Рисунок 4.5: Настройка испытаний (обнаружение дыма и огня, видео испытаний)

1. Поместите устройство воспроизведения (монитор компьютера или планшет) в зону обнаружения перед камерой.
2. Скорректируйте положение монитора относительно проверяемой камеры.
3. Воспроизведите видео, чтобы проверить эффективность обнаружения дыма и огня.
- ✓ Тревожное сообщение о задымленности должно появиться в течение заданного времени проверки задымления плюс 15 s. Тревожное сообщение о возгорании должно появиться в течение заданного времени проверки возгорания плюс 15 s. В подключенном видеоклиенте вокруг зоны задымления и зоны возгорания должны отобразиться прямоугольники.

Внесите результат в отчет о вводе в эксплуатацию.

5 Отчет о вводе в эксплуатацию

Протокол установки и настройки камеры

Общее	
Название камеры (Конфигурация -> Общие -> Идентификация)	
Версия микропрограммы (Конфигурация -> Обслуживание -> Обзор системы)	
Настройка даты/времени (Конфигурация -> Общие -> Дата/Время)	<input checked="" type="radio"/> Синхронизирована
Высота установки	
Поле зрения (Добавьте снимок экрана)	
Расположение снимка экрана (например, сетевая папка)	
Настройки объектива	
Угол раскрытия объектива	
Режим ALC (Конфигурация -> Камера -> Меню установщика -> Режим АРУ)	

Положение фокуса (Конфигурация -> Камера -> Меню установщика -> Мастер настройки объектива... -> Положение фокуса)	
Индикатор фокуса (Конфигурация -> Камера -> Меню установщика -> Мастер настройки объектива... -> Индикатор фокуса)	
Объектив с ИК-коррекцией (Конфигурация -> Камера -> Меню установщика -> Мастер настройки объектива... -> Объектив с ИК-коррекцией)	<input type="radio"/> Вкл <input type="radio"/> Выкл

Параметры сети	
IP-адрес (Конфигурация -> Сеть -> Доступ к сети)	

Подключение	
IP-подключение проверено	<input type="radio"/> Да <input type="radio"/> Нет
Реле подключено к	
Реле проверено	<input type="radio"/> Да <input type="radio"/> Нет
Режим ожидания реле	<input type="radio"/> ЗАКРЫТО <input type="radio"/> ОТКРЫТО

Настройки VFD	
Обнаружение пламени (Конфигурация -> Тревога -> Обнаружение пожара)	<input type="radio"/> Вкл <input type="radio"/> Выкл
Мин. размер	
Время проверки [с]	
Обнаружение дыма (Конфигурация -> Тревога -> Обнаружение пожара)	<input type="radio"/> Вкл <input type="radio"/> Выкл
Мин. размер	
Время проверки [с]	

<p>Маски (дым, пламя, временной диапазон обнаружения дыма) (Добавьте снимок экрана)</p>	<p><input type="radio"/> Да <input type="radio"/> Нет</p>
<p>Маски конфиденциальных зон (Добавьте снимок экрана)</p>	<p><input type="radio"/> Да <input type="radio"/> Нет</p>

Дополнительная конфигурация (например, запись, ДупDNS, конфигурация VCA, входы сигнализации ...):

--

Условия установки / область применения

Освещение сцены		
Убедитесь, что минимальное освещение — не менее 7 лк	<input type="radio"/> Да <input type="radio"/> Нет	Минимальное освещение: лк
Проверьте освещение сцены с учетом светодиодных неоновых трубок и скорректируйте режим ALC (мерцание)	<input type="radio"/> Проверено Задан следующий режим ALC:	
Проверьте освещение на изображении. Лучшие результаты обнаружения с максимальным динамическим коэффициентом 5 (мин. и макс. на изображении)	<input type="radio"/> Проверено	Самая темная точка: лк Самая светлая точка: лк
Проверьте поле зрения камеры на наличие фоновой засветки. Сведите фоновые засветки к минимуму.	<input type="radio"/> Фоновые засветки отсутствуют <input type="radio"/> Кол-во фоновых засветок в поле зрения: проводите испытания на обнаружения задымления близко от фоновых засветок.	
Круглосуточное освещение	<input type="radio"/> Да <input type="radio"/> Нет	

Поле зрения	
Область применения полностью охвачена в соответствии с договоренностью с клиентом	<input type="radio"/> Да <input type="radio"/> Нет
Для клиента рассчитаны и зафиксированы документально минимальные и максимальные расстояния	<input type="radio"/> Да <input type="radio"/> Нет

Препятствия на изображении приняты во внимание	<input type="radio"/> Да <input type="radio"/> Нет
--	--

Результаты испытаний системы обнаружения дыма (дымовые картриджи)

Расстояние до дымового картриджа	
Освещение	
Дымовые картриджи	
Дым обнаружен	<input type="radio"/> Да <input type="radio"/> Нет
Поле зрения (Добавьте снимок экрана)	

Результаты испытаний системы обнаружения дыма (видео испытаний)

Расстояние до монитора	
Освещение	
Дым обнаружен	<input type="radio"/> Да <input type="radio"/> Нет

Поле зрения (Добавьте снимок экрана)	
---	--

Результаты испытаний системы обнаружения огня (видео испытаний)

Расстояние до монитора	
Освещение	
Пламя обнаружено	<input type="radio"/> Да <input type="radio"/> Нет
Поле зрения (Добавьте снимок экрана)	

Результаты испытаний системы обнаружения дыма и огня (видео испытаний)

Расстояние до монитора	
Освещение	
Дым обнаружен	<input type="radio"/> Да <input type="radio"/> Нет
Пламя обнаружено	<input type="radio"/> Да <input type="radio"/> Нет

Поле зрения (Добавьте снимок экрана)	
---	--

Место:	Составитель:
Дата:	Подпись:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Robert-Bosch-Ring 5

85630 Grasbrunn

Germany

www.boschsecurity.com

© Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2017